



МЧС РОССИИ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

1-й региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Управления по ЮЗАО Главного Управления МЧС России по г. Москве
119261, г. Москва, ул. Вавилова, д. 68, корп.1, тел.: (499) 134-90-46,
факс: (499) 134-90-46

Предписание № 68/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственное бюджетное учреждение г. Москвы Психоневрологический
интернат № 20 Департамента труда и социальной защиты населения
г. Москвы,

в лице директора Мусатова Леонида Ивановича.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора 1 РОНПР Управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве по надзорной деятельности и профилактической работе № 68 от «28» марта 2017года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «28» апреля 2017г. по 14 ч. 00 мин. «28» апреля 2017г. проведена проверка помещений и территории ГБУ ПНИ № 20, по адресу: г. Москва,

(наименование органа ГПН)

ул. Обручева, д. 28, корп. 4, инженером 1 РОНПР Управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве майором внутренней службы Семеновым Сергеем Васильевичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с руководителями служб.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предприятия	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Допущено хранение в подвальном помещении ФОКа горючих веществ и материалов.	ППР в РФ п. 23 «а», «б»	01.02.2018г.	
2.	Не осуществлена проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) сценической коробки и занавесей в актовом зале.	ППР в РФ п. 21	01.02.2018г.	
3.	Не организовано проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода с составлением	ППР в РФ п. 55	01.02.2018г.	

	соответствующих актов.			
4.	Не организована перекачка пожарных рукавов.	ППР в РФ п. 57	01.02.2018г.	
5.	Система автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в гаражах находится в неисправном состоянии.	ППР в РФ п. 61	01.02.2018г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:


руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


**Инженер 1 РОНПР Управления по ЮЗАО
ГУ МЧС России по г. Москве Семенов С.В.**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«28» апреля 2017г.

Предписание для исполнения получил:



директор ГБУ ПНИ № 20 Мусатов Л.И.

(должность, фамилия, инициалы)

«28» апреля 2017г.

Телефон доверия
МЧС России (495) 637-22-22