

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Москве

(наименование территориального органа МЧС России)

119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 22/2, тел: (499) 244-83-93;

<http://www.mchs.gov.ru>

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

1 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Управления по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве

(наименование органа государственного надзора)

119261, г. Москва, ул. Вавилова, д. 68, корп. 1, e-mail: uzaolgnp@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 31/1/1
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное учреждение г. Москвы
«Социальный дом «Обручевский»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения главного государственного инспектора по пожарному надзору районов («Академический», «Гагаринский», «Ломоносовский», «Обручевский») г. Москвы – начальника 1 РОНПР Управления по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве подполковника внутренней службы В.С. Осокин № 31 от 31.05.2022, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

в период: с 09 ч. 00 мин. « 20 » июня 2022 г. по 16 ч. 00 мин. « 01 » июля 2022 г., капитаном внутренней службы Анджаевым Мукабеном Хонгоровичем – государственным инспектором по пожарному надзору районов (Академический, Гагаринский, Ломоносовский, Обручевский), старший инспектор 1 РОНПР Управления по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении: ГБУ г. Москвы «Социальный дом «Обручевский» по адресу: г. Москва, ул. Обручева, д. 28, корп. 2;

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: директором ГБУ г. Москвы «Социальный дом «Обручевский» Бесштанько А. В.;

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих при проверке)

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении и нарушения (подпись)
1.	На объекте защиты в помещениях №№ 7, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 30 и коридоре под лестничной клеткой в корпусах №№ 1,2 и ФОК (подвал) допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рабесителями). предусмотренными конструкцией светильника.	п. 35 «в» ППР в РФ	10.05.2023	
2.	На объекте защиты в помещениях №№ 7, 15, 19, 20, корпуса №1 (подвал) допускается организация производственного участка (мастерской) с хранением оборудования, продукции, предметов мебели и других предметов.	п. 16 «б» ППР в РФ	10.05.2023	
3.	На объекте защиты в помещении № 4 корпуса №1 (подвал) допускается эксплуатация электропроводов (кабелей) с видимыми нарушениями изоляции.	п. 35 «а» ППР в РФ	10.05.2023	
4.	На объекте защиты в помещениях 4, 28 корпуса №1 и 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11 корпуса №2 (подвал) руководитель организации не обеспечил на дверях помещений противопожарного назначения (вентиляционных камер, складских помещений) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	ч.2 ст. 37, ст. 88, ст. 4, ст. 6 ФЗ-123; п. 12 ППР в РФ	10.05.2023	
5.	На объекте защиты в подвале корпусов №1 и №2 коридоры длиной более 15 м без естественного освещения не оборудованы системой вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре.	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4 п. 4; Федеральный закон от 22.07.08 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 85; 7.2 б СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (с Изменениями N 1, 2)»; 9.16 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные».	10.05.2023	
6.	На объекте защиты этажах 1, 2, корпуса №1, этажах 1, 3, корпуса №2 и на 3 этаже ФОК допускается фиксация самозакрывающихся	п.27 «г» ППР в РФ	10.05.2023	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении и нарушения (подпись)
	дверей лифтовых холлов в открытом положении.			
7.	На объекте защиты в помещении №12 (морг) корпуса №2 (подвал) допускается размещение предметов (коробок с материальными ценностями) у двери эвакуационного выхода.	п. 16 «ж» ППР в РФ	10.05.2023	
8.	На объекте защиты 3-го этажа (ФОК) ковровая дорожка на пути эвакуации не закреплена к полу.	п. 31 ППР в РФ	10.05.2023	
9.	На объекте защиты (ФОК) план эвакуации 1 этажа не соответствует.	п. 5 ППР в РФ	10.05.2023	
10.	На объекте защиты в коридоре на 2-м этаже корпуса №2 расстояние от потолка до настенных звуковых оповещателей менее 150 мм.	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 54 ч. 1; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре требования пожарной безопасности» п. 4.4	10.05.2023	
11.	На объекте защиты на 1-м этаже в коридоре корпуса №1 допускается размещение оборудования (короб коммуникаций), выступающего из плоскости стены на высоте менее 2 м	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 53; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.7	10.05.2023	
12.	На объекте защиты при смежном расположении нескольких приемно-контрольных приборов и приборов управления расстояние между ними менее 50 мм.	Федеральный закон от 22.07.08 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 1 ст. 54; Свод правил СП 484.131500.2020 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» п. 5.14	10.05.2023	
13.	В подвальном помещении корпуса №№1 и 2 руководитель организации не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазопроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.	п. 15 ППР в РФ	10.05.2023	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении и нарушения (подпись)
14.	На объекте защиты в подвальном помещении (ФОК) не соблюдаются требования к путям эвакуации людей при пожаре, а именно - ширина прохода из подвала на 1-й этаж менее 0,8 м.	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4,6,88; СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.16	10.05.2023	
15.	При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности автоматической системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны соблюдаться проектные решения на объекте защиты в помещении ФОК (подвал) звуковые сигналы автоматической системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре не обеспечивают общий уровень звука, производимыми оповещателями (сирены), а именно менее чем 75 дБА.	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 84 п.4; НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» п. 3.14, п. 3.22; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре требования пожарной безопасности» п. 4.1; п. 54 ППР в РФ.	10.05.2023	

Соблюдение требований пожарной безопасности, а также выполнение предписания и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны является обязательным для руководителя организации.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Указанные лица, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Обжалование решений надзорного органа, действий (бездействия) его должностных лиц при осуществлении федерального государственного

пожарного надзора осуществляется в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Государственного инспектора районов Академический, Гагаринский, Ломоносовский, Обручевский ЮЗАО города Москвы по пожарному надзору – Старший инспектор 1 регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве капитан внутренней службы Анджаев М.Х.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

М.Л.П.*

“01” 07 2022 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Выдано по 1717

(должность)

(фамилия, инициалы)

“ ” 20 г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.