

**Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор),
отчеты об исполнении предписаний**

Дата проведения проверки	Проверяющая организация	Тема проверки	Итоги (указать реквизиты документа (предписания))	Выявленные нарушения	Сведения об устранении нарушений, указанных в предписании
2022 год					
02.12.2022	ГКУ «СК ДТСЗН города Москвы»	Обеспечение пожарной безопасности	Приказ ДТСЗН, о проведении повторных проверок учреждений, входящих в «красную зону»	П.2 ППР – на момент проверки отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности в отдельно стоящего сооружения, используемого для хранения П. 14 ППР – на противопожарных дверях отсутствуют устройства для само закрывания	Нарушения исправлены
2023 год					
06.07.2023	ГКУ «СК ДТСЗН города Москвы»	Обеспечение пожарной безопасности	Приказ ДТСЗН от 30.11.2022 №1255	П. 54 ППР – в помещении электрифицированной бытовки, используемой для хранения различных материалов, отсутствуют увещатели АПС	Нарушение исправлено
18.07.2023	ГКУ «СК ДТСЗН города Москвы»	Обеспечения охраны и антитеррористической защищенности	Приказ ДТСЗН от 30.11.2023 №1255	ПП Москвы от 13.12.2022 №2850-ПП и «Руководства пользователя компонента прикладного программного обеспечения ГИС «Защита» (для правообладателя, руководителя объекта), раздел карточки объекта заполнен не	Нарушение исправлено

				полностью (указаны не все потенциальные террористические угрозы)	
20.11.2023	ГКУ «СК ДТСЗН города Москвы»	Обеспечение пожарной безопасности	Предписание на право внеплановой проверки	П. 26 ППР Частично запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	Нарушение исправлено
29.11.2023	ГКУ «СК ДТСЗН города Москвы»	Обеспечения охраны и антитеррористической защищенности	Предписание ДТСЗН	№156 ПП РФ от 13.05.2016 № 410 на камерах СВН низкое качество изображения	Нарушение исправлено

Заведующий Филиалом «Беляево»



Е.Ю. Курышина